

ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДО-10.2

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpssensor.nt-rt.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2.1 Назначение изделия	4
2.2 Технические характеристики	4
2.3 Комплектность	5
2.4 Устройство и принцип работы	5
2.5 Маркировка	6
2.6 Упаковка	6
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
3.1 Эксплуатационные ограничения	6
3.2 Использование изделия	6
3.3 Меры безопасности при использовании изделия	7
3.4 Действия в нештатной ситуации	8
4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	8
4.1 Проверка комплектности изделия	8
4.2 Выбор места установки изделия	8
4.3 Проверка работоспособности	8
5. МОНТАЖ	8
6. НАЛАДКА И СТЫКОВКА	9
6.1 Требование к прокладке соединительных кабелей	9
6.2 Подключение к внешнему устройству	9
7. ТАРИРОВКА ИЗДЕЛИЯ	9
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	10
10. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	12
ПРИЛОЖЕНИЕ В	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	20

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации и монтажу предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил эксплуатации, а также устанавливает правила и порядок проведения работ по монтажу и наладке датчика оборотов ДО-10.2 (далее по тексту «изделие» или «датчик»).

Датчика оборотов ДО-10.2 относится к неремонтопригодным изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ 27.003-2011.

Изделие является средством автоматизации, и не является средством измерения.



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в устройство с целью улучшения его работы.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Назначение изделия

Датчик оборотов ДО-10.2 предназначен для преобразования угла поворота зубчатого колеса в электрические импульсы. Производит накопление и хранение в энергонезависимой памяти полученных сигналов. Применяемый интерфейс связи RS-232 и RS-485.

2.2 Технические характеристики

Таблица 1

Параметры	Значение
1. Электропитание напряжением постоянного тока, В	от 8 до 50
2. Потребляемый ток, мА	не более 80
3. Максимальная частота вращения приводной шестерни, об/мин	не более 250
4. Определение направления вращения шестерни	прямое и обратное
5. Формат выдачи данных	по запросу или периодически
6. Тип интерфейса связи	RS-232 и RS-485
7. Поддержка сетевого режима работы	Да
8. Потребляемая мощность, Вт, не более	0,5
9. Длина соединительного кабеля от ДО-10.2 до вторичного прибора, м.	30
10. Степень защиты, обеспечиваемая по ГОСТ 14254-96	IP67
11. Электрическая прочность изоляции, В, не менее	500
12. Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С;	-40 до +50
- относительная влажность при температуре 25 °С, %;	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 107
13. Средняя наработка на отказ, часов, не менее	65000
14. Средний срок службы, лет	5
15. Габаритный размер изделия, мм	72,5x40x12
16. Вес изделия, гр.	не более 80

2.3 Комплектность

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во
1	Датчик оборотов ДО-10.2 ТУ 4389-004-199909334-2016	1 шт.
2	Гермоввод	1 шт.
3	Комплект 4-х контактного разъема (розетка/вилка)	1 к-т.
4	Паспорт	1 экз.

2.4 Устройство и принцип работы

Изделие состоит из пластмассового корпуса. На одном торце корпуса имеется кабельный ввод, уплотнение которого выполнено заливкой компаундом. В корпусе датчика оборотов ДО-10.2 размещены залитые компаундом чувствительные элементы и электронная схема управления на основе микроконтроллера. Источником сигнала является подвижный модуль, механически сопряженный с контролируемым объектом, так же содержится блок обработки и передачи преобразованных входных сигналов. Подвижный модуль представляет собой зубчатое колесо с жестко закреплённым на торце многополюсным постоянным магнитом.

При вращении зубчатого колеса механического отсчетного устройства (расходомера), приводится в движение приводная шестерня преобразователя. Вращение многополюсного постоянного магнита приводит к изменению напряжённости магнитного поля в зоне действия чувствительных элементов. Количество полюсов магнита, прошедших рядом с чувствительным элементом, является количеством событий (входных сигналов) подсчитываемых микроконтроллером с последующей обработкой по определенному, алгоритму. Результаты обработки хранятся в энергонезависимой памяти и передаются внешнему устройству по RS-232 и RS-485 интерфейсу.

Датчик оборотов ДО-10.2 обладает программным алгоритмом, препятствующий ложному срабатыванию на границе перехода полюсов магнита.

Датчик оборотов ДО-10.2 обеспечивает определение направления вращения приводной шестерни (зубчатого колеса).

Кратковременное прерывание вращения приводной шестерни приводит к фиксации данного события.

Датчик оборотов ДО-10.2 обеспечивает:



- подсчет и хранение суммы импульсов прямого и обратного вращения;
- подсчет и хранение наработки устройства, с момента включения;
- неизменяемый уникальный порядковый номер;
- подсчет и хранение количества включений изделия;
- флаг (событие) «Кратковременное прерывание вращения приводной шестерни»;
- время хранения данных в памяти не менее 8 лет.

2.5 Маркировка

На корпусе изделия нанесена маркировка, которая содержит следующие сведения:

- условное обозначение изделия;
- обозначение технических условий;
- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;
- заводской номер изделия;
- напряжение питания;
- год изготовления.

2.6 Упаковка

Комплект поставки изделия упаковывается в картонную коробку. Изделие и паспорт вложены в пакет из полиэтиленовой пленки.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

1. Температура окружающего воздуха не должна превышать значений, указанных в технических характеристиках.
2. Во время эксплуатации изделия частота вращения приводной шестерни не должна превышать **250** оборотов в минуту.
3. Не допускать повреждения изоляции монтажного кабеля.
4. Изделие не должно иметь механических повреждений в виде сколов и трещин на корпусе и приводной шестерне.

3.2 Использование изделия

1. Подключить изделие к внешнему устройству согласно настоящему руководству (см. пункт 5 и 6 настоящего руководства).

2. Настройку изделия производить с помощью программы «Конфигуратор MicroSensor» согласно Приложению В.

3. Информационный обмен с изделием осуществляется по двум протоколам с использованием двух интерфейсов RS-232, RS-485. Изделие может производить выдачу данных внешнему устройству по запросу от внешнего устройства или периодически.

Выдача данных по запросу может осуществляться, когда к внешнему устройству подключено одно изделие, так и в случае подключения нескольких изделий. В случае подключения нескольких изделий к одному внешнему устройству необходимо присвоить изделиям сетевые адреса.

Периодическая выдача данных может осуществляться только в случае, когда к внешнему устройству подключено одно изделие. Включение периодической выдачи данных происходит при перезагрузке изделия, выбор интервала выдачи данных осуществляется с помощью программы «Конфигуратор MicroSensor».

Формат сообщений для работы с изделием приведен в Приложении Г.

3.3 Меры безопасности при использовании изделия

К работе с датчиком допускаются лица, имеющие допуск не ниже III по «ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей» для установок до 1000 В, и ознакомленные с настоящим руководством (ДО.10.2.00.00 РЭМ), а так же паспортом (ДО.10.2.00.00 ПС).

Монтаж изделия и подвод электропитания к нему во взрывоопасных зонах производить в строгом соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и другими директивными документами, регламентирующими установку электрооборудования во взрывоопасных условиях.

При проведении монтажных пусковых работ соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные в эксплуатационной документации производителя оборудования, на котором будут производиться работы по установке изделия.

Эксплуатация изделия запрещается:

- *в условиях, отличных от тех, что указаны на маркировке изделия в пункте 2.2 настоящего руководства;*



- при вскрытии или повреждении корпуса изделия;
- если кабели подключения имеют повреждения, как изоляции, так и отдельных проводов;
- в случаях, когда это может нанести вред здоровью людей или иным последствиям, ведущим к опасным ситуациям и потерям финансово-экономического характера.

3.4 Действия в нештатной ситуации

В случае нештатной ситуации (аварии), неисправности устройства или нарушении допустимого режима работы, необходимо прекратить работу и выключить электропитание изделия и не включать до устранения причин и последствий отказа.

4. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

4.1 Проверка комплектности изделия

Перед монтажом необходимо проверить комплектность изделия согласно паспорту (ДО.10.2.00.00 ПС). Если изделие не соответствует комплектности, указанной в паспорте или обнаружение каких-либо дефектов необходимо составить акт и направить его предприятию-изготовителю.

4.2 Выбор места установки изделия



Установку изделия производить в зависимости от частоты вращения приводной шестерни изделия, она **не должна превышать 250 оборотов в минуту**. Модуль зубчатого зацепления (m) приводной шестерни равен 0,8 мм.

4.3 Проверка работоспособности

Датчик оборотов ДО-10.2 считается работоспособным, если выполняется тестирование с помощью ПК средствами программы «Конфигуратор MicroSensor». При этом необходимо обеспечить вращение приводной шестерни поочередно в разном направлении.

5. МОНТАЖ

Установить датчик оборотов ДО-10.2 в подготовленное место. Закрепить к поверхности двумя винтами М3, при этом должно быть обеспечено плотное прилегание изделия к монтируемой поверхности (объекту).



В Приложении Д настоящего руководства приведен пример сопряжения датчика оборотов ДО-10.2 с счетчиком жидкости ППО-25 (ОАО «Промприбор» г. Ливны).

При монтаже изделия необходимо обеспечить условия, при которых приводная шестерня и внешний зубчатый привод не клинили в момент вращения и находились в одной плоскости.

6. НАЛАДКА И СТЫКОВКА

6.1 Требование к прокладке соединительных кабелей

Подсоединение свободного конца кабеля должно производиться в соответствии с указаниями настоящего руководства.

Кабель (в т.ч. датчика) должен прокладываться в гофрированных трубах. Кабель не должен иметь повреждений, как изоляции, так и отдельных проводов.

На пути прокладки кабеля должны отсутствовать движущиеся и нагретые части механизмов (узлов) во избежание повреждения изоляции проводов.

Не допускается провисание и сильное натяжение кабеля.



При прокладке кабеля через отверстие использовать гермоввод (входит в комплект поставки). Для его установки необходимо сделать отверстие Ø 12,2 мм.

6.2 Подключение к внешнему устройству

Подключение производить согласно электрической схеме внешнего устройства, при этом руководствуясь **приложением Б** настоящего руководства.

Рекомендуется установить плавкий предохранитель не более 1А в цепи питания изделия, непосредственной близости от источника питания.

7. ТАРИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Завершающим этапом установки является тарировка изделия. Тарирование — приведение значений датчика ДО-10.2 в соответствие с показанием прибора (например, положением стрелки) и значением измеряемой величины.

Необходимо зафиксировать показания не менее трех замеров на различных режимах (оборотах), и принять среднеарифметическое значение калибровочного коэффициента.



В приложении Д настоящего руководства приведен пример сопряжения датчика оборотов ДО-10.2 с счетчиком жидкости ППО-25 (ОАО «Промприбор» г. Ливны).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия заключается в проверке надежности крепления, целостности приводной шестерни и корпуса, а также в проверке отсутствия повреждений изоляции соединительного кабеля.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Датчик оборотов ДО-10.2 в процессе эксплуатации ремонту не подлежит.

10. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2 на расстоянии от отопительных устройств не менее 0,5м при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.



Датчики оборотов ДО-10.2 **не содержат** драгоценных металлов и вредных веществ, обладающих опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или способных представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека.

Корпус датчика оборотов ДО-10.2 со встроенными компонентами утилизируется как твердые бытовые отходы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и установочные размеры изделия




Рисунок А.1 - Общий вид изделия, установочные размеры.




Рисунок А.2 – Параметры приводной шестерни.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Назначение выводов разъема и схемы подключения изделия к внешнему устройству

Таблица Б.1

№	Наименование	Цвет
1	Плюс питания	Розовый
2	Общий (минус) питания	Черный
3	Линия Tx RS-232	Белый
4	Линия Rx RS-232	Желтый
5	Линия А RS-485	Коричневый
6	Линия В RS-485	Зеленый




Рисунок Б.1 – Схема подключения датчика оборотов ДО-10.2 к внешнему устройству по интерфейсу RS-485.




Рисунок Б.2 – Схема подключения датчика оборотов ДО-10.2 к внешнему устройству по интерфейсу RS-232.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

НАСТРОЙКА ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «Конфигуратор MicroSensor»

Для настройки необходимо подключить изделие к ПК согласно схеме подключения (Рисунок В.1 или Рисунок В.2), используя преобразователь интерфейсов (адаптер) USB/RS-485 или USB-COM.




Рисунок В.1 – Схема подключения датчика ДО-10.2 к ПК через преобразователь интерфейсов USB/RS-485.




Рисунок В.2 – Схема подключения датчика ДО-10.2 к ПК через преобразователь интерфейсов USB/RS-232.

Запустить программу «Конфигуратор MicroSensor». Откроется главное окно программы (Рисунок В.3), в котором отображены текущие состояние и значения параметров подключенного изделия.

В случае если в главном окне программы в нижнем левом углу отображается сообщение «Нет соединения» необходимо перейти в закладку «Настройки». В открывшейся вкладке (Рисунок В.4) в нижней части окна выбрать COM-порт, который был создан при подключении к ПК преобразователя интерфейсов (адаптера). Установить скорость обмена данными. В изделии, по умолчанию, установлено значение скорости обмена – 9600 бит./сек.

Нажать кнопку «Подключиться».




Рисунок В.3 – Главное окно программы «Конфигуратор MicroSensor». Изделие не подключено.




Рисунок В.4 – Вкладка «Настройки» программы «Конфигуратор MicroSensor». Изделие не подключено.

Если все параметры указаны верно, в главном окне программы отобразятся текущие состояние и значения параметров изделия и в нижней части окна появится надпись «Подключено» (Рисунок В.5).




Рисунок В.5 – Главное окно программы
«Конфигуратор MicroSensor». Изделие подключено.

В верхней части окна программы отображается наименование и серийный номер изделия подключенного к ПК.

В разделе статистические данные отображаются данные хранящиеся в памяти устройства.

Прямое и обратное вращение указывает, какое количество импульсов было сгенерировано датчиком во время вращения приводной шестерни в прямом и обратном направлении.

Не обнуляемые счетчики содержат сумму всех сгенерированных импульсов с момента первого включения изделия.

Обнуляемые счетчики содержат количество импульсов сгенерированных в момент последней заправки. Период времени после которого данные будут сброшены на ноль, устанавливается во вкладке «Настройки».

Текущее время работы - отражает время работы датчика с момента последнего включения.

Общее время работы - отражает время работы датчика с момента первого включения.

Количество включений – отражает количество включений датчика с момента создания.

Флаг прерывания заправки - это событие возникающие при кратковременном прекращении заправки. Позволяет определить

производилась ли дозаправка (выдача) в дополнительную ёмкость помимо основной заправки. Период времени по истечении которого данное событие не будет зафиксировано, устанавливается во вкладке «Настройки».

Окно «Ошибки» - отражает ошибки, зарегистрированные системой самодиагностики.




Рисунок В.6 – Вкладка «Настройки» программы «Конфигуратор MicroSensor». Изделие подключено.

Для настройки датчика ДО-10.2 необходимо перейти во вкладку «Настройки».

1. Настройки RS485/RS232 – содержит настройки интерфейсов связи устройства.

2. Максимальное время между импульсами – максимальное время между импульсами по истечении которого заправка будет считаться оконченной.

3. Количество импульсов до начала заправки – количество импульсов с постоянным направлением при превышении которого начнется заправка.

4. Адрес устройства в сети – значение от 1 до 255. Сетевой адрес каждого датчика, подключаемого к общему внешнему устройству, должен быть уникален.

5. Время ожидания прерывания заправки – период времени по истечении которого «Флаг прерывания заправки» не будет активирован.

6. Задержка до обнуления счетчиков - период времени после которого «Обнуляемые счетчики» будут сброшены на ноль.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г**Описание протоколов обмена****Протокол обмена применяемый
для периодической выдачи данных**

Параметры интерфейса по умолчанию: скорость - 9600 bps, Data bit - 8 bit, Parity - none, стоп-бит -1.

Изделие передает пакеты в формате ASCII. По умолчанию пакеты высылаются с интервалом в 3 сек.

Каждый пакет начинается индивидуальным префиксом и содержит постоянную, четко определенную продолжительность.

Включение протокола периодической выдачи данных происходит при каждой перезагрузке изделия.

Таблица Г.1

Пре-фикс	Описание	Длина	Ед-ца	Пример
A	Количество импульсов обратного вращения	9	имп.	A000022.00
C	Время наработки устройства, после последнего включения	11	сек	C0008001.000
E	Количество импульсов прямого вращения	9	имп.	E0000592.0
K	Порядковый номер	7	-	K01001.0
L	Количество включений изделия	7	раз.	L00007.0
J и S	Флаг (событие) - кратковременное прерывание вращения приводной шестерни	3	0/1	J001 и S010000
Z	Контрольная сумма			Z150c

Примерная посылка, содержащая все префиксы:
S0100000 A000032.00 E0000099.0 K02002.0 L00000.4 C0000000.140 J001
Z150c

**Протокол обмена применяемый
при выдачи данных по запросу**

Для обмена по запросу используется протокол MODBUS RTU по средствам стандартных функций:

0x3h - чтение значений из нескольких регистров хранения;

0x6h - запись 1-го регистра хранения;

0x10h - запись множества регистров хранения.

Таблица Г.2

Адрес	Описание
0	Версия ПО
1-2	Сумматор импульсов прямого вращения
3-4	Сумматор импульсов обратного вращения
5-6	Счетчик времени работы с момента последнего включения, с
7	Суммарный счетчик времени работы за время "жизни", мин
8	Суммарный счетчик включений за время "жизни", мин
9	Префикс суммарный счетчик включений
10	Префикс счетчика импульсов прямого вращения
11	Префикс счетчика импульсов обратного вращения
12	Префикс времени работы
13	Префикс серийного номера
14	Префикс флага тревожной заправки
15	Зарезервировано
16	Зарезервировано
17	Адрес устройства
18	Зарезервировано
19	Время до обнуления импульсов обнуляемых счетчиков
20	Максимальное время задержки между импульсами, мс
21	Количество импульсов после которого заправка началась
22	Зарезервировано
23	Интервал ожидания тревожной заправки, сек
24	Выходной интерфейс RS-485 RS-232
25	Ошибки устройства
26	Параметры USART
27	Зарезервировано
28	Направление вращения
29	Флаг подозрительной заправки
30	Зарезервировано
31-32	Зарезервировано
33-34	Обнуляемый счетчик импульсов прямого вращения
35-36	Обнуляемый счетчик импульсов обращения вращения

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

**Пример сопряжения изделия с счетчиком жидкости
ППО-25 (ППО-40) и терминала GALILEOSKY**




Рисунок Д.1 – Общий вид счетчика ППО-25 (ОАО Промприбор г. Ливны).

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

- 1) Открутить четыре болта М6 (см. рисунок Д.1), отсоединить отсчетное устройство от основного корпуса счетчика.
- 2) Просверлить одно отверстие $\phi 12,2$ мм в корпусе отсчетного устройства согласно рисунку Д.2.




Рисунок Д.2 – Отсчетное устройство (вид сзади).

- 3) Установить Датчик оборотов ДО-10.2 в корпус отсчетного устройства согласно рисунку Д.3, закрепить его двумя гайками М3

(обозначены на рисунке Д.2).

При монтаже изделия необходимо **обеспечить условие**, при котором **приводная шестерня отсчетного устройства** (обозначена на рисунке Д.2) **и шестерня датчика ДО-10.2 не клинили в момент вращения** и обеспечивалось гарантированное зацепление.




Рисунок Д.3 – Отсчетное устройство с установленным датчиком оборотов ДО-10.2

4) Установить гермоввод (входит в комплект поставки) в корпус отсчетного устройства через проделанное ранее отверстие.

5) Продеть кабель датчика через гермоввод, при необходимости использовать силиконовый герметик для герметизации посадочного места гермоввода.

6) Соединить отсчетное устройство с основным корпусом счетчика с помощью четырех болтов М6 (см. рисунок Д.1). При этом обеспечить зацепление шестерни отсчетного устройства с ответной частью основного корпуса счетчика.

7) Подключение кабеля датчика с внешним устройством (терминалом) произвести согласно Приложению Б.

Сопряжение датчика ДО-10.2 и терминала GALILEOSKY можно произвести с помощью интерфейса RS-232 (рисунку Б.1) или через RS-485 (рисунку Б.2).

Подключение и работа датчика ДО-10.2 аналогична CAN-LOG при этом будет применяться протокол обмена периодической выдачи данных. В случае если подключение и настройка произведены верно, в конфигураторе терминала в разделе диагностика (см. рисунок Д.4) можно увидеть посылаемые данные от ДО-10.2 к терминалу.




Рисунок Д.4 – Окно диагностики конфигуратора GALILEOSKY.

Соответствие параметров передаваемого пакета на телематический сервер терминалом GALILEOSKY и префиксов протокола ДО-10.2, приведены в таблице Д.1.

Таблица Д.1

Префикс	Описание	Соответствие параметров основного пакета терминала и префиксов протокола ДО-10.2 (в конфигураторе)	Соответствие префиксов пакета на сервере мониторинга и префиксов протокола ДО-10.2 (сообщения на сервере)
A	Количество импульсов обратного вращения	CAN32BITR0	can_r23
E	Количество импульсов прямого вращения	CAN_A0	can_a0
K	Серийный номер изделия	CAN16BITR0	can_r18
L	Количество включений изделия	CAN16BITR1	can_r19
C	Время наработки устройства, после последнего включения	CAN_B0	can_b0
J и S	Флаг (событие) - кратковременное прерывание вращения приводной шестерни	CAN8BITR0 и CAN8BITR1	can_r0 и can8bitr1



При передачи данных на телематический сервер (сервер мониторинга) терминал GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS производит преобразование значений от датчика ДО-10.2, следовательно, это необходимо учитывать при регистрации датчиков на сервере.

can_r23 необходимо разделить на 100;

can_a0 необходимо разделить на 2;

can_r18 необходимо разделить на 2;

can_r19 необходимо разделить на 2;

can_b0 необходимо умножить на 5;

can_r0 не преобразуется.

8) Приведение показаний значений датчика оборотов ДО-10.2 с показаниями счетчика жидкости (тарировку) произвести путем фиксации не менее трех замеров на различных режимах, и принять среднеарифметическое значение калибровочного коэффициента.

Среднее значение калибровочного коэффициента*:



для ППО-25:

1 литр = 47,62 имп.

на 1 имп. = 21 грамм.

коэффициент = 0,021

для ППО-40:

1 литр = 13,3 имп.

на 1 имп. = 75 грамм.

коэффициент = 0,075

* значения являются средними для счетчиков жидкости ППО-25 и ППО-40, для получения точного значения требуется проводить непосредственные замеры согласно пункту 8 настоящего приложения.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpsensor.nt-rt.ru/>